

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1  
от 10.01.2017г.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»

Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	2	4,6				нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	7,11, 14,15 16	Отсутствуют информационные указатели на пути следования	С, Г, К	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	нет
1.3	Лестница (наружная)	есть	8	10				нет
1.4	Пандус (наружный)	есть	9	5	Отсутствуют визуальные и тактильные обозначения	С, Г, К	Установка визуальных и тактильных обозначений	нет
1.5	Автостоянка и парковка	есть	12	2				нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные указатели на пути следования		Установить средства информационной поддержки на всех путях движения МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП –И (О, С, Г, У), ДЧ-И (К)	11	2,3	Установить средства информационной поддержки на всех путях движения МГН

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от 10.01.2017г.**

**Результаты обследования:**

**2. Входа в здание**

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»

Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	10				
2.2	Пандус (наружный)	есть	9	5	Отсутствуют визуальные и тактильные обозначения	С, Г, К	Установка визуальных и тактильных обозначений	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	10	4				
2.4	Дверь (входная)	есть	2	4				
2.5	Тамбур	есть	2	6				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные и тактильные обозначения		Установка визуальных и тактильных обозначений	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание		2	4,6,7	Установить средства информационной поддержки на всех путях движения МГН

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от 10.01.2017г.**

**Результаты обследования:**

**3. Пути движения внутри здания ( в т.ч. путей эвакуации) на 1 этаже**

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»

Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, доступ на 2-3 этажи)	есть	3	15,16	Доступ на 2 этаж возможен на подъемной платформе (ф.13)	К		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	13	11	Не все ступени выделены контрастными тактильными полосами	С	Установить контрастные цветные полосы на ступенях	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Подъемная платформа	есть		13	Не подходит к отдельным моделям колясок			
3.5	Дверь	есть	14	9	Не все пороги не выделены контрастным цветом	К, С	Установить дополнительные контрастные цветные полосы	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У) ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	3	14,15,16	Установить дополнительные контрастные цветные полосы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от 10.01.2017г.

**Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»

Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	9,12	Отсутствуют средства, обеспечивающие полноценное восприятие зрелищных программ	С,К,Г	Выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией	Индивидуальное решение
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, У) ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	4	9,12	Выделить в зале не менее 5% мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорий инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от 10.01.2017г.

**Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»

Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	18	Отсутствуют поручни у раковины Отсутствуют крючки (для костылей, одежды и т.п.) Отсутствуют контрастные полосы на порогах	К, С	Установка поручней у раковины. Установка мест для крепления костылей, тростей, нанесение контрастной тактильной разметки на полу, порогах.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (К, О, С, Г, У) ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	5	17,18	Установка поручней у раковины. Установка мест для крепления костылей, тростей, нанесение контрастной тактильной разметки на полу, порогах.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**к Акту обследования к паспорту доступности муниципального учреждения культуры № 1 от 10.01.2017г.**

**Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь»

Московская область, город Дубна, площадь Космонавтов, дом 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		2,4,6,7,11,13,14,16,17,18	Недостаточное количество аудиовизуальных, информационно-справочных систем;	все	Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильной схемы здания	
6.2	Акустические средства	есть	15	4,6,8,18		все		
6.3	Тактильные средства	есть	16	6,7,11,14,17,18		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, С, Г, У) ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	15,16	6,8,18	Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильной схемы здания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_